

Hej!

Jag skall försöka i några korta rader förklara vad vi gör med hissen för att säkerställa driften .
Tyvärr blir det lite tekniskt uppspaltat .

Vi har programmerat om hissen dator där vi begränsat delar av information från hisschaktet som inte är nödvändig för hissens dagliga drift.

Vi har byggt om en övervakning som godkänner montörens besök vid service på korgtaket.

Vi kommer att justera schaktnätdörrarna på gångjärnssidan och samtidigt göra dörrlåsets ingrepp mindre känsligt .

Vi kommer att lufta hydraulcylindern ett par gånger till (I en hydraulcylinder kommer det in luft när man monterar ihop komponenter, luften tas bort genom s.k. urluftning av systemet) samt ta bort 4 st fjädrar som bidrar till att hissen kan kännas gungig när man går in i den.

Är vi på plats och arbetar så går det bra att påkalla att ni behöver använda hissen så kan vi inom några minuter släppa den i trafik åt er.

Vi kommer att utföra ett lite längre jobb som kommer ta ca 2 timmar, det är arbetet med att ta bort de 4 st fjädrarna som jag skrev om ett par rader ovan.

Vi aviserar ett par dagar innan detta arbete så ni är informerade om när detta sker.

Jag är tacksam om ni vill återkoppla till mig när det gäller hissens drift, all info ni har är till hjälp för oss.

Som avslut vill jag tillägga att S:t Eriks hiss ska se till att ni får den funktionsdugliga och säkra hiss som ni förväntat er.

Med Vänlig Hälsning.

Kenneth Bergström Teknisk Chef.

